

ПРОТОКОЛ

Проверки сбора данных с приборов учета с протоколом СПОДЭС через контроллер ЭНТЕК в ИВК системы учета электроэнергии на базе ПО «Пирамида-Сети».

Наименование параметра	Наличие данных в счетчике электроэнергии Энергомера СЕ308	Наличие данных в контроллере ЭНТЕК E2R2G	Наличие данных в Пирамида Сети	Замечания
Зафиксированные показания на 00.00 часов	+	+	+	
Профили мощности (30/60 мин.)	+	+	+	
Журнал событий	+	+	+	
Наличие фактов коррекции времени в журнале событий счетчиков	+	+	+	
Мгновенные значения				
Активная мощность, кВт	+	+	+	
фаза А	+	+	+	
фаза В	+	+	+	
фаза С	+	+	+	
Реактивная мощность, кВар	+	+	+	
фаза А	+	+	+	
фаза В	+	+	+	
фаза С	+	+	+	
Полная мощность, кВА	+	+	+	
фаза А	+	+	+	
фаза В	+	+	+	
фаза С	+	+	+	
Коэффициент мощности, cos f	+	+	+	
фаза А	+	+	+	
фаза В	+	+	+	
фаза С	+	+	+	
Углы между векторами тока и напряжения, град				
фаза А	+	+	+	

